

GEGEVENS VOOR NTA 8800

▪ Toestel	WHR 918
▪ Fabrikant	Zehnder Group Zwolle
▪ Start fabricage	2015

KWALITEITSVERKLARING RENDEMENT

▪ Rapport nummer	WGR 641
▪ Gemeten volgens norm	EN 13141-7
▪ Meetinstituut	TÜV SÜD Industrie Service GmbH
▪ Toepassingsgebied	Woningventilatie, eengezinshuizen

SPECIFICATIES

▪ Maximaal debiet	180 M ³ /h
▪ Opgenomen vermogen bij maximale luchtvolume	78,8 W
▪ Referentie debiet 70%	126 M ³ /h
▪ Opgenomen vermogen per m ³ /h bij het referentiedebiet	0,29 W/(M ³ /h)
▪ Warmteterugwinrendement gemeten bij het referentiedebiet en 7°C	90,6%
▪ Type bypass	100%
▪ Constant volumeregeling	Nee
▪ Koudeterugwinning d.m.v. temperatuursensoren	Ja
▪ Automatische passieve koeling	Nee

ONDERTEKENING

DATUM

07-01-2021

HANDEKENING



NAAM

Hendrik Jan de Wilde

FUNCTIE

Directeur Productie Zwolle