

GEGEVENS VOOR NTA 8800

■ Toestel	WHR 920
■ Fabrikant	Zehnder Group Zwolle
■ Start fabricage	2012

KWALITEITSVERKLARING RENDEMENT

■ Rapport nummer	WGR 639a
■ Gemeten volgens norm	EN 13141-7
■ Meetinstituut	TÜV SÜD Industrie Service GmbH
■ Toepassingsgebied	Woningventilatie, eengezinshuizen

SPECIFICATIES

■ Maximaal debiet	244 M ³ /h
■ Opgenomen vermogen bij maximale luchtvolume	130,0 W
■ Referentie debiet 70%	171 M ³ /h
■ Opgenomen vermogen per m ³ /h bij het referentiedebiet	0,52 W/(M ³ /h)
■ Warmteterugwinrendement gemeten bij het referentiedebiet en 7°C	93,3%
■ Type bypass	100%
■ Constant volumeregeling	Nee
■ Koudeterugwinning d.m.v. temperatuursensoren	Ja
■ Automatische passieve koeling	Nee

ONDERTEKENING

DATUM

07-01-2021

HANDTEKENING



NAAM

Hendrik Jan de Wilde

FUNCTIE

Directeur Productie Zwolle